



First +11,21

Pfeildach
b/h = 12/24 cm, a = 0.75 m
KVVH C24

Firstpfette
b/h = 20/30 cm,
BSH GL28h

Pfeildach
b/h = 12/24 cm, a = 0.75 m
KVVH C24

GK-Platte abgehängt !

Ausbildung Aufschiebling
gem. Detail XXXX

Fußpfette
b/h = 22/16 cm,
BSH GL24h

Traufe +6,63

Fußpfette
b/h = 22/16 cm,
BSH GL24h

DG +5,89

UK Traufkasten +5,71⁵

Decke über OG
h = 18 cm,
BBS XL 180-5

OG - Treppenwechsel
b/h = 16/18 cm,
BSH GL24h

2.01 Diele / Empore

OK Fußpfette +6,17

Fußpfette sitzt höher
(zwecks RW-Entwässerung)

Decke über OG
h = 18 cm,
BBS XL 180-5

Aussparung Deckenrand
im Bereich Entwässerung
gem. Detail XXXX

Nachweis HR-AW (19)
b/h = 22/8...8/22 cm, h = 18 mm,
KVVH C24, OSB-Platten OSB/3

1.01 Diele / Arbeiten
Deckenschlitz für
Schiebetürschiene

Aussparung Deckenrand
im Bereich Entwässerung
gem. Detail XXXX

OG +2,96⁵

Nachweis HR-AW (19)
b/h = 22/8...8/22 cm, h = 18 mm,
KVVH C24, OSB-Platten OSB/3

Decke über EG
h = 22 cm,
B 500MA, C 25/30

AW-RB / Surz an Achse A
b/h = 22/25 cm,
B 500SA, C 25/30

Decke über EG
h = 22 cm,
B 500MA, C 25/30

AW-RB / Surz an Achse A
b/h = 22/25 cm,
B 500SA, C 25/30

Randträger NEU Kellerdecke
HEA 240,
S 235

Podest -0,02

Eingangspodest
h = 20 cm,
B 500SB, C 25/30

OK Abbruch Decke -0,21
Exaktes Maß ist vor Abbruch
mit Bauleitung abzustimmen !

-0,02

EG ±0,00 = 113,67 NHN

Gelände -1,20

Bodenablauf mit
Rückstausicherung

Wand Eingangspodest
t = 24 cm,
KS L 20-2.0-(240)/NM II

OK Neugründung -2,55

Gründungssohle -2,90

1.01 Gerätelager

-2,35⁵

-2,35⁵

-2,35⁵

-2,50

-1.04 Lager

KG -2,35⁵

Streifenfund_Eingang
b/h = 40/40 cm,
B 500SA, C 20/25

Streifenfund_VORH / Ach_C
b/h = 80/40 cm,
C 20/25

Streifenfund_NEU/Treppe

81

Wärmedämmkimmstein

80

Fund_Ach_2_Elast.gebet.Balk.
b/h = 150/50 cm,
B 500SA, C 20/25

Streifenfund_VORH / Ach_C
b/h = 80/40 cm,
C 20/25

79